

**Справка о температурном режиме
в кабинетах «МОУ КСОШ №8 » на 24 января 2018 г.**

На основании приказа № 016-под от 23.01.2018 проведен замер состояния воздушно - теплового режима школьных помещений. Температура в помещениях школы:

№ каб.	Ответственный	температура	соответствие норме*	примечание
1 (музыка)	Мясникова Е.А.	23	норма	
2 (английский)	Веткина Е.В.	21	норма	
3 (русский)	Кремлёва Н.Е.	22	норма	
4 домоводство	Никитина Е.Б.	20	норма	
5 ОБЖ	Черных С.С.	23	норма	
6 мастерские	Куляка Д.В.	21	норма	
библиотека	Агиевич М.М.	24	норма	
8 2-й этаж	Данилова Е.А.	22	норма	
9	Бабкина Л.Н.	21	норма	
10	Веденичева С.С.	20	норма	
11	Антипова М.А.	19	норма	
12	Филина И.П.	19	норма	
13	Звездина Л.И.	20	норма	
14	Басова Е.М.	19	норма	
15	Лечева Е.М.	24	норма	
16	Есипова Л.В.	23	норма	
17	Гусева Т.Н.	22	норма	
Спортзал	Мальшко И.П.	22	норма	
18 3- этаж	Колесникова О.И.	23	норма	
19	Воронина Е.В.	23	норма	
20	Морозова Л.В.	21	норма	
21	Бихтольд Е.А.	21	норма	
22	Бондарь М.М.	21	норма	
23	Орлова Е.В.	20	норма	
24	Соколова Е.Н.	20	норма	
25	Говорова Л.А.	21	норма	
26	Алексеева Е.Г.	23	норма	
27	Щавлева Е.Б.	20	норма	
28	Грешнова Л.В.	21	норма	
29	Чекалёва Ю.В.	22	норма	
30 4 этаж	Пумпур Л.И.	22	норма	
31	Семёнова С.В.	22	норма	
32	Минаева И.Б.	22	норма	
32а	Скрябина Т.П.	20	норма	
33	Смирнова В.Н.	22	норма	
34	Путятин К.А.	22	норма	
35	Пшеник З.И.	22	норма	
36	Марко Л.И.	23	норма	
37	Козлова Н.А.	19	норма	после проветривания
38	Кулакова Т.Н.	21	норма	
39	Виноградова Е.Ю.	21	норма	
40	Трофимов О.И.	22	норма	
41	Симанова С.Н.	23	норма	
42	Изместьева З.И.	21	норма	после проветривания

Вывод: Температура воздуха соответствует норме.

Заместитель директора по хозяйственной работе

Ю.П.Коваленко

*Выписка из СанПиН 2.4.2.2821-10

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий

- **в учебных помещениях и кабинетах**, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять **18 - 24 °С**;
- **в спортзале** и комнатах для проведения секционных занятий, **мастерских - 17 - 20 °С**;
- игровых комнатах - **20 - 24 °С**;
- **медицинских кабинетов**, раздевальных комнатах спортивного зала - **20 - 22 °С**,
- **в санитарных узлах** и комнатах личной гигиены должна составлять **19 - 21 °С**.

6.3. **Во внеучебное** время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательной организации должна поддерживаться температура **не ниже 15 °С**.

6.6. Учебные помещения **проветриваются** во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного проветривания приведена в таблице 2.

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4 - 10	25 - 35
От +5 до 0	3 - 7	20 - 30
От 0 до -5	2 - 5	15 - 25
От -5 до -10	1 - 3	10 - 15
Ниже -10	1 - 1,5	5 - 10